



Sødal Vand
Tinghøjvej 35
8830 Tjele

Tilladelse til etablering af nyt vandværk

Afgørelse

Viborg Kommune meddeler hermed Sødal Vand tilladelse efter Vandforsyningslovens § 21, stk. 1 til etablering af nyt vandværk på matr.nr 5 ao, Rødding By, Rødding, Tinghøjvej 35, Tjele.

Denne tilladelse kun omfatter etablering af vandværk.

Baggrund

Sødal Vand har den 22. marts 2022 søgt om tilladelse til etablering og ibrugtagning af nyt vandværk på Tinghøjvej 35, Tjele.

Sødal Vand AMBA søger om tilladelse til etablering og ibrugtagning af nyt vandværk til drikkevandsforsyning i Rødding, Vammen og Løvel med de dertilhørende forsyningsområder.

Der ansøges i tillæg om at lukke og forsegle kildefeltet i Rødding, den dertilhørende vandværksbygning lukkes ned og afhændes. Vandværksbygningen i Vammen lukkes og afhændes. Vandværksbygningen i Løvel bibeholdes til mindre tekniske installationer.

Der ansøges om at kildefelterne Vammen og Løvel bliver de fremtidige kildefelter for Sødal vand AMBA, og forbindes med råvandsledninger til det nye vandværk.

Der ansøges om at øge indvindingen fra disse kildefelter til at forsyne Sødal Vand AMBA. Der etableres dertil ledninger til distribution af rent vand til at forbinde de nuværende ledningsnet med det nye værk.

Det kræver ikke tilladelse fra Kommunen at lukke kildefeltet ved Rødding samt afhænde vandværksbygningerne i Rødding og Vammen.

Dokumentation for ovennævnte arbejde sendes til Viborg kommune, når dette er udført.

En ny samlet tilladelse for Sødal Vand til alm. vandforsyning og indvinding af grundvand fra de to kildefelter ved Løvel og Vammen vil blive behandlet særskilt jf. vandforsyningslovens §20.

Baggrund for etablering af nyt vandværk

Sødal Vand er et nyt vandværk der er en sammenslutning af Løvel, Vammen og Rødding Vandværk. Vandværkerne har gennem de seneste tre år, arbejdet hen imod, at etablere et nyt og mere robust vandforsyning til disse tre områder.

Dato: 24-06-2025

Sagsnr.: 22/4092
Sagsbehandler: vpdek

Direkte tlf.: 87 87 56 10
Direkte e-mail: dek@viborg.dk

Side 1 af 4

De tre værker står med forskellige udfordringer som der er vurderet, er for store og komplekse til at kunne løses af de enkelte vandværker alene. I Vammen er det nuværende værk nedslidt og en rentvandstank der ikke lever op til nutidens standarder.

I Rødding er der problem med et forhøjet tal for indehold af arsen i råvandet, og også her er rentvandstanken af ældre dato og den lever ikke op til nutidens standarder for drikkevandshåndtering.

I Løvel er der udfordringer med at fastholde en stabil bestyrelse, til at varetage den daglige drift af et vandværk. De tre nuværende værker oplever alle stigende udgifter og krav til drikkevandsanalyser og krav om øget kontrol med regnskab og revision. Disse udgifter forventes at kunne reduceres ved et nyt selskab. Disse faktorer lagt sammen, har betydet at bestyrelserne i de tre vandværker har fundet det rettidig at arbejde frem mod en sammenlægning og senere etablering af et nyt vandværk. Dette skal sikre robusthed og tidssvarende installationer, der lever op til en tidssvarende drikkevandsforsyning.

Overordnet består det nye vandværk i hovedtræk af filtreringsanlæg, iltningsanlæg, returskylleanlæg, fældningsanlæg for skyllevand (fældetank), udpumpningsanlæg, rentvandstanke.

2. Viborg Kommunes afgørelse og vilkår

A. Gyldighedsperiode

Tilladelsen til det nye vandværk er permanent. Tidsrammen for opførelsen af vandværksbygningen er dog jf. byggetilladelse.

B. Installationen

Skal etableres som beskrevet i ansøgningen

C. Ibrugtagning og analyser

Forud for ibrugtagning skal den nye installation være afprøvet, gennemskyllet og kunne levere drikkevand af en tilfredsstillende vandkvalitet. Dette dokumenteres ved at udtage analyser af det behandlede vand umiddelbart efter det installerede anlæg. To på hinanden følgende analyser skal begge vise et tilfredsstillende resultat, som overholder grænseværdierne for drikkevand på ledningsnettet.

Vandanalyserne skal undersøges for følgende stofgrupper:

- Mikrobiologiske parametre
- Tilstandsparametre
- Uorganiske sporstoffer

Efter ibrugtagning skal der igen analyseres for ovenstående stofgrupper efter 14 dages drift samt yderligere 14 dage herefter. De to opfølgende analyser, skal efterwise, at det ibrugtagne anlæg også leverer rent vand ved normal drift.

Viser de to opfølgende analyser også et tilfredsstillende resultat, indgår det nye vandværk herefter i Sødal Vand generelle kontrolprogram, som fastsættes af Viborg Kommune efter indstilling fra vandværket.

Alle analyser skal udtages af et akkrediteret laboratorium og kopi af analyseresultaterne skal fremsendes til kommunen på drikkevand@viborg.dk

D. Afledning af skyllevand

Under indkøring af den nye installation skal al skyllevand afledes til nedsivningsbassin. Ligeledes skal al fremtidig filterskyllevand afledes til dette bassin.

Nedsivningstilladelse er udfærdiget separat.

4. Klageadgang

Klage efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Du kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2025.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/organisationer.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på Klageportalens hjemmeside: naevneneshus.dk

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

5. Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort den 24. juni 2025 på Viborg Kommunes hjemmeside, viborg.dk

Du får besked hvis der klages over afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 87 87 56 10 eller e-mail miljoe@viborg.dk

Med venlig hilsen

Dorthe Elmbo Knudsen
Miljøtekniker

Bilag: Oversigtskort: ikke målfast

Kopi af dette brev med bilag er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle.

