



ENERGI VIBORG VAND A/S

Att.: Pia Mandrup

Industrivej 15

8800 Viborg

Tilladelse til nedsivning af separat regnvand

Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af separat regnvand fra kloakoplandet i Møldrup by. Nedsivningen sker i bassin på Elmevej 11, 9632 Møldrup, matrikel 9q, V. Tostrup By, V. Tostrup og del af 7n V. Tostrup By, Tostrup.

Vilkårene for nedsivningstilladelsen fremgår af teksten herunder.

Tilladelsen til nedsivning er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ §19 og spildevandsbekendtgørelsens² § 42.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes af hensyn til (miljøbeskyttelseslovens §20):

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan
- Miljøbeskyttelse i øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Nedsivningsbassinet skal dimensioneres for en gentagelsesperiode på 5 år³.
- Nedsivningsbassinet skal udformes og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladegener eller andre gener i øvrigt omkring anlægget.
- I tilfælde af akut forurening skal nedsivningsbassinet straks tømmes, og bundmateriale opgraves til forureningen er helt fjernet. Forureningen skal indberettes til tilsynsmyndigheden.
- Nedsivningsbassinet med tilhørende installationer skal vedligeholdes, så funktionen til stadighed opretholdes.
- Når nedsivningsbassinet er etableret, skal arbejdet færdigmeldes til Viborg Kommune.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

³ Spildevandskomiteen – Skrift nr. 30, Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter

Dato: 03-12-2025

Sagsnr.: 25/7949
Sagsbehandler: vpsistr

Direkte tlf.: 87 87 56 07
Direkte e-mail: sistr@viborg.dk

Side 1 af 5

- Energi Viborg Vand er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af nedsivningsbassin med tilhørende overløbsbygværk.

Sagens behandling

Viborg Kommune har modtaget ansøgningen om udvidelse af nedsivningsbassin i Mørkedal ved Møldrup.

Udkast til denne tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

Regler og krav

Ud over miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 13, er der blandt andet taget hensyn til følgende regler og krav i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen:

- Krav om BAT jf. miljøbeskyttelseslovens § 3.
- Hensyn til internationale naturbeskyttelsesområde jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁴.
- Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet⁵.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster⁶.
- Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter⁷.

I forbindelse med fastsættelse af vilkår for dimensionering af nedsivningsbassinet samt overløbshyppighed, er der blandt andet taget hensyn til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-10-00573, hvoraf det fremgår, at spildevandskomiteens skrifter bør benyttes til dimensionering af afløbssystemer.

Plangrundlag

Det gældende plangrundlag omfatter væsentligst:

- Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune
- Lokalplan nr. 595, Boligområde ved Aspevej i Møldrup
- Lokalplan nr. 544, Viborg, Boligområde sydvest for Vestergade i Møldrup
- Lokalplan PB1, Viborg, Møldrup Havrevænget/Nybovænget
- Lokalplan PB13, Viborg, Møldrup Nybovænget
- Lokalplan BE 14.06-72, Viborg, Møldrup Kraftvarmeværk
- Lokalplan nr. 342 Viborg, Center- og idrætsområde ved Skivevej i Møldrup
- Lokalplan B.14.02-39, Viborg, Møldrup Ahornvej Nr. 1-31
- Lokalplan nr. 439, Viborg, Erhvervsområde nord for Hobrovej i Møldrup
- Lokalplan nr. 616, Viborg, Område til centerformål ved Nørregade i Møldrup
- Lokalplan 38-1-9, Viborg, Erhvervsvej i Møldrup
- Lokalplan EL.15-09-49, Viborg, Møldrup Erhverv Nørregade
- Lokalplan C14.06-35, Viborg Boligområde i Møldrups centrum

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁵ Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer overgangsvande, kystvande og havområder

⁶ Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

⁷ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

- Lokalplan nr. 565, Viborg, Boligområde, Jernbanegade 10-12 i Møldrup
- Lokalplan
- Lokalplan BB.14.03-41, Viborg, Møldrup- Astrupvænget
- Lokalplan O.14-65, Viborg, Lucernevej i Møldrup
- Lokalplan PB2, Viborg, Møldrup Erhvervsvej Syd
- Lokalplan BB.14.03-41, Viborg, Møldrup-Astrupvænget
- Lokalplan B-115, Viborg, Bag Højen, Møldrup
- Lokalplan 19-2-18, Viborg Møldrup Ahornvej
- Lokalplan PB16, Viborg, Boligområde i Møldrup By

Eksisterende forhold

Tag og overfladevand fra kloakopland W1-1, W1-2, W1-3, W2 og W7 ledes i dag til det eksisterende bassin ved Elmevej 11, 9632 Møldrup, matrikel 9q, V. Tostrup By. Kloakoplandet er underlagt separatkloakering. Vandmængden der nedsives i bassinet er 51.000 m³/år. Volumen af nedsivningsbassinet er estimeret til ca. 3.700 m³.

Planlagte forhold

Tag og overfladevandet fra kloakopland W1-1, W1-2, W1-3, W2, W7, W1, W12 og W4 ledes til nedsivning i nedsivningsbassinet med overløb til nabomarkerne og skov. Nedsivningsbassinet ligger lavest i området og det omgivende terræn ligger generelt 5-10 meter højere.

Grundet separatkloakeringen af kloakopland W1 i Møldrup by, udvides det befæstede areal, der leder tag-og overfladevandet til det eksisterende nedsivningsbassin.

Når den totale separering er udført, ledes der regnvand fra i alt 22,42 befæstede ha., hvor der på nuværende tidspunkt ledes fra 10,28 befæstede ha. Vandmængden der ønskes nedsivet vil derfor stige fra 51.000 m³ til 112.000 m³.

Nedsivningsbassinet udvides med samme bundkote som det eksisterende nedsivningsbassin, der er i kote ca. 24,5 meter. Hermed kan hele arealet anvendes til infiltration fra starten af alle regnhændelser. Den dimensionsgivende vandstand i bassinet ved en 5 års regn vælges til kote 26,3 meter, som ikke giver generende opstuvninger i opstrøms regnvandskloak eller det omgivende terræn.

Nedsivningsbassinet får et volumen på 8.500 m³, og er dimensioneret på baggrund af oplandets størrelse, og er dimensioneret efter et befæstet areal på 22,42 ha, hvorfra der nedsives, den hydrauliske ledningsevne, 5 års regnhændelse, samt klimafaktor på 1,2.

De geotekniske borerundersøgelser har fundet, at der er fint stof i boreprøverne, så risikoen for tilstopning vurderes til at være minimal.

Grundvand og vandløb

Nedsivningsarealet er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

Afstanden til nærmest drikkevandsboring er mere end 250 meter.
Afstanden til nærmest markvandingsboring er mere end 250 meter.

Nedsivningen vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller grundvandet i øvrigt, hvilket begrundes med følgende:

- Regnvand nedsives via et vækstlag,
- Afstand til boringer.
- Der tilledes udelukkende separat regnvand

Nedsivningen vurderes heller ikke at medføre en betydelig stigning af grundvandsstanden i området, hvilket begrundes med følgende:

- Lokale grundvandsforhold. Det er i Spildevandskomiteens notat om "Dimensionering af LAR-anlæg"⁸ anført, at: Det er en forudsætning for [dimensionering af] alle typer anlæg, at underkanten af anlægget ligger mindst 1-2 meter over højeste grundvandsspejl. Grundvandet står ret dybt i området, ca. 10.5 m.u.t.

Afstanden til nærmeste recipient er ca. 450 meter (sø). På grund af afstanden til søen, vurderes nedsivningen ikke at påvirke søen negativt.

Der er ikke registreret jordforurening i området.

Nedsivningen vurderes samlet set ikke at være til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

§3 områder og Natura 2000

Nedsivning af overfladevand kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁹ §3, men er alene reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Afstanden til nærmeste §3-beskyttet natur er ca. 450 meter (sø og mose). Der er ikke andre §3 beskyttede arealer eller Natura2000 områder i umiddelbar nærhed af nedsivningsarealet.

Nedsivningsanlægget vurderes samlet set ikke at påvirke beskyttet natur og Natura2000 områder negativt.

Øvrige bemærkninger

Hvis der i forbindelse med gravearbejde konstateres jordforurening, skal Viborg Kommune kontaktes.

Orientering fra museerne

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal i henhold til museumsloven¹⁰ straks anmeldes til Viborg Museum, Sct. Mogens Gade 5, 8800 Viborg, oldtid@viborg.dk.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

⁸ Spildevandskomiteen – Notat om dimensionering af LAR, version 2,0 – april 2015

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1342 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Museumslov

Færdigmelding

Det udførte anlægsarbejde færdigmeldes til Viborg Kommune.

Klageregler

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Da perioden løber hen over jul og nytår forlænges klagefristen med en uge.

Klagefristen udløber således den 31/12-2025.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og den skal indgives digitalt på Klageportalen.

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>

Der er også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at man ikke har krav på at få behandlet sin klage ved ombudsmanden.

Afgørelsen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Spørgsmål

Hvis der skulle opstå spørgsmål til denne afgørelse, kan jeg kontaktes på telefon eller mail.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsradet.dk
- Viborg Fiskeriforening, vibfisk@gmail.com
- Viborg Sportsfiskerforening, formand@vsf.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- WSP, Peter Poulsen, Peter.Poulsen@wsp.com

Med venlig hilsen

Simone Johansen Strandvad
Biolog